

건축위원회 심의 주요결과

• []에는 해당하는 곳에 '○' 표시를 합니다.

운영기관	삼척시	심의일자	2022-11-25	
건축종별	[] 신축, [] 증축, [] 대수선, [] 기타			
건축주	성명(법인명)	삼척시청	*여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다	
대지현황	대지위치 강원도 삼척시 교동 교동			
	지번	26 - 2	관련지번	33
	대지면적	91811 m ²	용도지역(지구,지역)	자연녹지지역,도시지역
건축물현황	건축면적	2104.44 m ²	건폐율	2.2921 %
	주용도	운동시설	구조	철근콘크리트구조
	최고높이	17.32 m	용적률	4.836 %
			층수 지하:	층/지상: 3 층
			건축물 동수	1 동
			연면적 합계	4439.99 m ²
	구분	주요 심의결과		
심의내용	(종합) 분야	[김하용 위원] ○ 기초배근도에서 내부 기둥의 경우 하부근 보강이 필요하지 않은지 확인 바랍니다.		
심의결과	<input checked="" type="checkbox"/> 원안 의결 [] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [] 부결			
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결: 상정안건에 별도의 내용을 추가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)			