

건축위원회 심의 주요결과

• []에는 해당하는 곳에 '○' 표시를 합니다.

운영기관	삼척시(건축과)	심의일자	2023. 7. 20.
건축종별	[●]신축, []증축, []대수선, []기타		
건축주	성명(법인명) 삼척시(체육과) ※ 여러 명인 경우 ○○○외 ○명으로 적습니다.		

대지현황	대지위치 강원특별자치도 삼척시 도계읍 녹구리		
	지번 135-1번지 외 1필지	관련지번	
	대지면적 6,520㎡	용도지역(지구, 구역)	계획관리지역, 폐광진흥지구
건축물현황	건축면적 195.49㎡	건폐율 3.0%	층수 지하 : 층/ 지상 : 1층
	주용도 운동시설 (테니스코트장)	구조 경량철골구조, 막구조	건축물 동수 1동
	최고높이 16.25m	용적률 3.0%	연면적 합계 1,440.95㎡

구 분	주요 심의결과
심의내용 (구조)분야	<ul style="list-style-type: none"> - 여유 있는 안전율을 고려하여 부재를 설계할 것 - 시공계획과 비계공사의 안전을 검토할 것 - 지층 단면도는 강릉교도소 지반조사 자료이므로 현장 사진 첨부하여 확인 후 제출할 것 - 접합부(볼트, 사재, 상하현재)에 대해 추가로 안전성 검토를 할 것 - 동적해석법 적용 근거를 추가로 제출할 것

심의결과	<p style="text-align: center;"> [] 원안 의결 [●] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [] 부결 </p> <p> ※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) </p> <ul style="list-style-type: none"> • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
------	--