

「마읍천 수변공원 조성사업 보도교 설치」

특정공법 선정을 위한 기술제안서 제출안내 공고 관련 서면질의 답변서

번호	질의 내용	답변 내용	비고
1-1	공사비 산정에 있어 자재단가 기준은 2022년 2월 기준으로 산정하도록 되어있는데, 현재 실구매되는 강재 단가와는 낙찰을 등을 고려할 때 차이가 발생됨. 추후 관급자재로의 변경이나, 발주시점의 단가변경에 따른 자재단가 증감이 가능한 지 여부	강재 자재비의 경우 각 제안사마다 제안 금액이 다른바 강관거더 제작설치 제안 공사비에 포함하여 관급공사로 발주 예정이며, 발주시점의 단가변경에 따른 자재단가 증감은 불가함	
2-1	교면 포장(목재데크)의 두께는?	교면포장 두께는 제안사에서 제안	
2-2	적용 가능한 거더의 최대 형고는 얼마인가? (포장 포함 1.56m 인지?)	거더 형고는 홍수위(EL4.94m)에서 포장 두께, 교량받침 형하고, 홍수여유고를 포함하여 제시된 계획고 EL7.5m를 넘지 않도록 제안사에서 결정	
2-3	계약방법은? 관급 계약인지 사급 계약(하도급) 발주인지?	강관거더 제작설치는 관급공사로 발주	
3-1	기술제안서 작성 안내서에 첨부된 도면을 CAD파일(DWG)로 제공받을 수 있는지 질의합니다.	기술제안서 작성안내서에 첨부된 도면은 제공 불가하나, 하천기본계획(수립 중)의 평면도, 종단면도 등 제공 가능	
3-2	발표자료는 자유서식으로 PPT, HWP 등 발표자료의 형식에는 제한이 없는지 질의합니다.	발표자료는 PPT형식으로 제출	